

ज्ञापांक 726

क्रम संख्या 142

कार्यालय, अग्निशामक पदाधिकारी, मोतिहारी

दिनांक 05 वीं अप्रैल 2020

सेवा में,

S.p.memorial Public School
Near Ruphara Middle School
Pakruidayal Road, Dhaka
East Champaran

प्रसंग :-

विषय :- अग्निशामक यंत्रों का जॉच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगधिन पत्र के आलोक में संबंधित भवन का अग्निशमन यंत्रों की जॉच की गई। जॉच के क्रम में ~~अउन कभर सिस्टम, होज सील होज, सियामिज कनेक्शन~~ एवं पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र बालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया। निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है:-

1. प्रबंधक I.S. -2190/1992 के अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. प्रबंधक एवं वी0सी0 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक दक्ष टेक्निशियन से बिजली का वायरिंग करायेंगे।
4. प्रबंधक वर्ष में एक बार मॉक ड्रील का आयोजन करेंगे।
5. प्रबंधक वर्ष में एक बार अपना अग्निशमन यंत्रों का जॉच इस कार्यालय से कराना निश्चित करेंगे।

अतः मुझे अनुज्ञप्ति नवीकरण दिनांक 03/04/2020 वर्ष (एक वर्ष) तक के लिए किसी भी प्रकार की अपत्ति नहीं है। इन्हे अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त पर दी जाती है।

1. सभी यंत्रों के क्या स्थान रखेंगे।

A.B.C प्रोटेबल फायर एक्सटिंग्यूसर — 01 ऊपर

2. नोजल को साफ रखेंगे।

CO₂ प्रोटेबल फायर एक्सटिंग्यूसर — 03 ऊपर

3. मेट हॉल को साफ रखेंगे।

D.C.P. प्रोटेबल फायर एक्सटिंग्यूसर — x x

4. वायर साफ रखेंगे।

प्रोटेबल मैकेनिकल फोम — 02

5. अतिरिक्त रिफिल रखेंगे।

बालू भरी फायर बाल्टी- 05


पानी भरा ड्राम- 05

ऐसे नहीं रखने पर यंत्र नामामयाब सिद्ध हो सकती है। जिसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित पबंधक पर होगी।
ऐसी स्थिति में उनके अनुज्ञप्ति रद्द करने की.....की जा सकती है।

प्रतिलिपि :- स0 अ0 प0 बिहार, पटना।

.....को सूचनाार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन


Fire Station Officer
अग्निशमन पदाधिकारी
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण