

कार्यालय, अग्निशामक पदाधिकारी, मोतिहारी

दिनांक...19 वीं...सितम्बर 2022

सेवा में,

एस० पी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल
रूपधारा, पकडीक्याल रोड, टाका
पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845418

विषय :- अग्निशामक यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के आलोक में संबंधित भवन का अग्निशामन यंत्रों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में पोर्टेबल अग्निशामन यंत्र बालू एवं डाउन कभर सिस्टम, होज रील होज सियामिज कनेक्सन क्रियाशील अवस्था में पाया गया एवं निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है:-

1. प्रबंधक I.S.-2190/1992 के अनुरूप अग्निशामन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. प्रबंधक एवं वी०सी० के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक दक्ष टेक्निशियन से बिजली का वायरिंग करायेंगे।
4. प्रबंधक वर्ष में एक बार मॉक ड्रील का आयोजन करेंगे।
5. प्रबंधक वर्ष में एक बार अपना अग्निशामन यंत्रों का जाँच इस कार्यालय से कराना निश्चित करेंगे।

अतः मुझे अनुज्ञप्ति नवीकरण दिनांक...19.9.2022 से...18.9.2023 के लिए किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्तों पर दी जाती है:-

1. सभी यंत्रों के यथा स्थान रखेंगे।
2. नोजल को साफ रखेंगे।
3. मेट हॉल को साफ रखेंगे।
4. वायर साफ रखेंगे।
5. अतिरिक्त रिफिल रखेंगे।

A.B.C प्रोटेबल फायर एक्सटिंग्यूसर08 3133

Co₂ प्रोटेबल फायर एक्सटिंग्यूसर.....05 3133


D.C.P. प्रोटेबल फायर एक्सटिंग्यूसर.....

प्रोटेबल मैकेनिकल फोम-.....02 3133

बालू भरी फायर बाल्टी-.....7 3133

पानी भरा ड्राम -.....8 3133

ऐसे नहीं रखने पर यंत्र नाकामयाब सिद्ध हो सकती है जिसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित प्रबंधक पर होगी। ऐसी स्थिति में उनके अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्यवाही की जा सकती है।


विश्वोसभाजन
Fire Station Officer
अग्निशामन पदाधिकारी
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण